

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* 22.11.2021 КНМ
64210061000201379736



ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 977/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующему муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» Октябрьского района г. Саратова Коженовой С.И.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения
КНМ64210061000201379736 № 977 от «22» ноября 2021года
в период с «25» ноября 2021г. по «08 » декабря 2021г.

Государственным инспектором города Саратова
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
по пожарному надзору Афанасьевой Дарьей Александровной
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка соблюдения обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4» Октябрьского района г. Саратова Коженова С.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию Ф 1.1 г. Саратов, ул. Аткарская, д. 2, 2а	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п (в) п. 8.1 СП 4.13130.2013	10.10.2022	
2	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного	в нарушение п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	10.10.2022	

	дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки),			
3	На объекте защиты в помещениях складского назначения не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и не обозначена его категория на входной двери с наружной стороны.	в нарушение п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	10.10.2022	
4	на путях эвакуации, в лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение,	в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	10.10.2022	

		<p>постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p>		
5	<p>дверь помещения складского назначения (костюмерная), в которой осуществляется хранение горючих материалов, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в дверном проеме установлена деревянная дверь),</p>	<p>в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»;</p>	10.10.2022	
6	<p>- кровля детского сада в месте примыкания окон школы выполнена горючим защитным слоем (по адресу: г.</p>	<p>в нарушение п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6,ст. 88 Федерального закона РФ № 123 «Технический</p>	10.10.2022	

	<p>Саратов, ул. Аткарская, д. 1в)</p> <p>регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.20 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» внесено Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020), п. 5.4.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»,</p>		
7	<p>двери эвакуационных выходов из помещений (группа Старшая, группа Младшая)) в свету менее нормируемого 1,9 м (фактическая 1,75м), (г. Саратов, ул. Беговая, д. 8а</p> <p>в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p>	10.10.2022	

		Эвакуационные пути и выходы»;		
--	--	-------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 4»

Октябрьского района г. Саратова

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя) (подпись)

Коженова

С.И. Коженова

Государственный инспектор

города Саратова по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку



(подпись)

Д.А. Афанасьева

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий